LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

തൃക്കാക്കരയിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം

168(673) ശ്രീ. പി. ടി. തോമസ്: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) തൃക്കാക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ആലുവയിൽനിന്ന് തൃക്കാക്കരയിലേയ്ക്ക് കൂടുതൽ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനും അത് സംഭരിക്കുന്നതിനായി രണ്ട് ഓവർഹെഡ് ടാങ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും മന്ത്രിതലത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ?

2021 ജനുവരി 20-ന് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി നടത്തിയ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ ആലുവയിൽനിന്നും 3 എം.എൽ.ഡി. ജലം അധികമായി കളമശ്ശേരിയിൽ എത്തിച്ച് അത് തൃക്കാക്കരയ്ക്ക് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി നിലവിൽ കളമശ്ശേരിയിൽനിന്നും തൃക്കാക്കരയ്ക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന 3 Nos. 60 HP മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റുകൾക്കുപകരം 3 Nos. 80 HP മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഇതിനായി 52 ലക്ഷം രൂപയുടെ അടങ്കൽ തയ്യാറാക്കിവരുന്നു. ആലുവയിൽ വിഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള 143 എം.എൽ.ഡി. പ്ലാന്റ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തൃക്കാക്കരയിൽ ടാങ്കുകളും, മറ്റ് അനുബന്ധ പൈപ്പ് ലൈനുകളും കൂടി സ്ഥാപിച്ചാൽ മാത്രമേ തൃക്കാക്കരയിലെ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനെ മുൻനിർത്തി ഒലിമുഗൾ എയർഫോഴ്സ് അക്കാഡമിയുടെ സമീപത്തെ റവന്യൂ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിൽ 20 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല സംഭരണി സ്ഥാപിക്കാനും അതിലേയ്ക്ക് ജലം എത്തിക്കാനുള്ള പമ്പിംഗ് ലൈനുകളും അതിൽനിന്നും ജലം കൊണ്ട് പോകാനുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും ഉൾപ്പെടുത്തി 16.85 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി നിർദ്ദേശം തയ്യാറാക്കിവരുന്നു.

(ബി) തൃക്കാക്കരയിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി എഫ്.എ.സി.റ്റി.-യുടെ അധീനതയിലുള്ള അമ്പലമുകൾ സംഭരണിയിൽനിന്ന് വെള്ളം ശേഖരിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ?

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘം 20-1-2021-ന് അമ്പലമുകളിലുള്ള ഫാക്ട് ഡാംസൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുകയും വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് നൽകാൻ മാത്രമുള്ള ജലം അവിടെനിന്നും ലഭ്യമാക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നതിനാൽ ആ പദ്ധതി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളതുമാണ് .